



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ**

**Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
Крымского района**

ул. Кирова, д. 2 А, г. Крымск, 353387
тел./fax: 8 (86131) 2-17-74

26.11.2021 № 478-9-28-1-15
На № _____ от _____

Должностному лицу:
директору Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения основной
общеобразовательной школы № 38 поселка
Виноградного муниципального образования
Крымский район
Суминой Ирине Александровне

353345 Россия, Краснодарский край,
Крымский район, п. Виноградный, ул.
Молодежная, д. 17-А.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 43/213
об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения**

Я, старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Крымского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю - государственный инспектор Крымского района по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Гайдабура Елена Александровна рассмотрев дело об административном правонарушении № 43/213 от 24 ноября 2021 года в отношении должностного лица - директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 38 поселка Виноградного муниципального образования Крымский район Суминой Ирине Александровне, установил, что: являясь должностным лицом директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 38 поселка Виноградного муниципального образования Крымский район Сумина Ирина Александровна 24.11.2021 года в 12 часов 00 минут при проведении планового мероприятия по контролю за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности юридическим лицом при осуществлении деятельности на территории и объектах защиты образовательного учреждения по адресу: 353345 Россия, Краснодарский край, Крымский район, п. Виноградный, ул. Молодежная, д. 17-А - статью 37 Федерального Закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а также другие действующие нормы и правила в области пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или нормативного документа по ПБ, требования которого(ых) нарушены
1	2	3
1.	Руководитель организации не обеспечил содержание наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, в исправном	Пункт 17 (а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением

	состоянии	Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479;
2.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Пункт 30 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479;
3.	В технической документации на системы противопожарной защиты, установленные на объекте защиты отсутствует информация о сроке службы, установленного изготовителем (поставщиком). При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке	Пункт 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479;

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное **ст. 20.4 ч. 1** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23, 34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(указываются номера статей)

Законному представителю юридического лица необходимо:

Принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления, Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшего представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.


Представление внёс:



(м.л.п.)

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Крымского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю - государственный инспектор Крымского района по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Гайдабура Елена Александровна

(должность, подпись (Ф.И.О.))

Представление получил (а): 26.11.2021 ✓  Должностное лицо - директор
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной
общеобразовательной школы № 38 поселка Виноградного муниципального образования
Крымский район. Сумина Ирина Александровна.

(дата, должность, подпись (Ф.И.О.))

Представление направлено _____